

Oznaczenia

- OPRAWA ŚWIETL. P/T 4X18 EVG Z RASTREM PARABOLICZNYM POLEROWANYM
- OPRAWA ŚWIETL. P/T 4X18 EVG Z KLOSZEM MLECZNYM
- PLAFONIERA P/T 2x26W Z KLOSZEM MATOWYM
- PLAFONIERA N/T 2x26W IP 65 Z KLOSZEM
- AWT OPRAWA EWAKUACYJNA LED 3X1W/2h
- AW OPRAWA EWAKUACYJNA P.T. Z OPTYKĄ SYMETRYCZNĄ LED 3W/2h
- AWK OPRAWA EWAKUACYJNA P.T. Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNĄ LED 3W/2h
- łącznik oświetleniowy pojedyńczy p.t.
- łącznik oświetleniowy świecznikowy p.t.
- łącznik oświetleniowy pojedyńczy hermetyczny p.t.l
- łącznik oświetleniowy świecznikowy hermetyczny p.t.
- przycisk monostabilny p.t.
- gniazdo 1-fazowe podwójne p.t 2P+PE
- gniazdo 1-fazowe hermetyczne pojedyńcze p.t 2P+PE
- Rura osłonowa AROT DVK 110mm
- CP Centrala systemu przywoławczego
- SZ Sygnalizator zadziałania
- LKA Lokalny kasator alarmu
- SPL Sufitowy przełącznik linkowy
- RG_P2 rozdzielnica główna Przedszkola
- WPB Wyłącznik pożarowy budynku
- ZK Złącze kablowe

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S

Uwagi

Instalacja oświetlenia wykonana przewodami kabelkowymi YDYp 3,4,5x1.5 p.t z osprzętem podtynkowym.
Instalacja gniazd wtykowych wykonana przewodami YDYp 3x2.5 p.t z osprzętem podtynkowym.

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul.Bożniczna 3 lok.118
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**		
Etap	**ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA**		
Branża	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	Stadium	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew	Data	grudzień 2014
Tytuł rysunku	**Plan instalacji elektrycznych Parteru Oświetlenie**	Skala	**1 : 100**
Projektował	mgr inż. Marian Szpindor Upr. nr BUA-III-8386/9/89	Podpis	
Opracował	mgr inż. Jakub Szpindor	Podpis	
Sprawdził			
Nr rysunku	**009_PW _4202**		