



## Oznaczenia

- Grzejnik CO z nastawnikiem temperatury
- Ścieżny regulator temperatury

Ochrona od pożarów  
Samoczynne wyłączenie zasilania  
Układ sieci: TN-S

### Uwagi

Dobór regulatorów i nastawników w projekcie ogrzewania.  
Zasilanie regulatorów przewodem YDY 3x1,5  
nastawników przewodem YDY 3x1,5 pL.

		PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O. 25-600 RADOM, ul. Bożnicza 3 lok. 118 tel. (+48) 363 10 02 e-mail: ms@projektykomercyjne.pl	
Nazwa inwestycji	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie		
Etap	ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		