



Uwagi
WLZ'y zasilające istniejące rozdzielnice lokalne prowadzić w istniejącym systemie koryt kablowych na ścianie

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci - TN-C-S

<div><div>projekty</div><div></div><div>KOMERCYJNE</div></div>		PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O. 26-600 RADOM, ul. Bózniczna 3 lok. 118 tel. (48) 363 10 02 e-mail: ms@projektykomercyjne.pl	
Nazwa inwestycji		Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	
Etap		ETAP I - CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA	
Branża		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew		Data grudzień 2014
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU WLZ-ty		Skala 1 : 100
Projektował	mgr inż. Marian Szpindor Upr. nr BUA-III-8386/9/89		Podpis
Opracował	mgr inż. Jakub Szpindor		Podpis
Sprawdził			
Nr rysunku	009_PW_4103		