

Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza  
05-300 Mińsk Maz. ul. Warszawska 120  
tel. (25) 7596553; tel./fax (25) 7584473

PZ.5580.32.2.2014.2015

Halinów, dnia 15 styczeń 2015 r.



## Protokół

### ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 13 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934)

### **kpt. mgr inż. Paweł Zieniewicz - Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim**

legitymujący się upoważnieniem nr PZ.5580.32.1.2014.2015 z dnia 08.01.2015 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadził w dniu 15 stycznia 2015 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w

### **Urzędzie Miejskim w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 w Halinowie.**

Nazwa, adres lub siedziba kontrolowanego: **Urząd Miejski w Halinowie, 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1.**

Osoba upoważniona do reprezentowania i/lub prowadzenia spraw kontrolowanego: **Pan Adam Ciszkowski - Burmistrz Halinowa.**

Czynności przeprowadzono w obecności: **Pan Mariusz Słumiński - Inspektor ds. działalności gospodarczej i OC w Urzędzie Miejskim w Halinowie.**

Zakres czynności:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń: **budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 w Halinowie.**

### **W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:**

- I. Ostatnia kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w przedmiotowym obiekcie została przeprowadzona w dniu 4 lutego 2014 r. (protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 10.02.2014 r.).
- II. Za stan ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 w Halinowie odpowiada jego właściciel - Burmistrz Halinowa.

- III. Charakterystyka kontrolowanego obiektu bez zmian - zgodna z protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 10.02.2014 r. znak PZ.5580.1.2.2014.
- IV. Spis przedstawionych do wglądu dokumentów, w tym protokołów potwierdzających prawidłowe działanie instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie kontrolowanego obiektu:
- 1) Protokół nr 1/2010 z badania oporności izolacji instalacji elektrycznej przeprowadzonego w sierpniu 2010 r. przez Marcin Garwacki upr. nr 105/98.
  - 2) Protokół nr 1/10 z badania oporności uziemienia instalacji piorunochronnej przeprowadzonego w dniu 15.07.2010 r. przez Marek Karczmarski upr. nr GP-7342/194/98/93.
  - 3) Protokół nr 10/2014 z dnia 15.01.2015 r. z badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzonego przez Karol Żmudzki E1-1497/607/13 i D1-1496/607/13.
  - 4) Protokół 11/2014 z dnia 15.01.2015 r. ze sprawdzenia zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu podpisany przez Karol Żmudzki E1-1497/607/13 i D1-1496/607/13.
  - 5) Protokół nr 055/2014 r. z dnia 22.03.2014 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych przeprowadzonej przez Czesław Koźlak upr. nr 525/76.
  - 6) Protokół z dnia 13.03.2014 r. z próby szczelności instalacji gazowej w budynku przeprowadzonej przez Józef Marek Andrzejewski upr. nr 912/DG3/11.
  - 7) Protokół nr 13/III/Hal/2014 z dnia 03.03.2014 r. z oceny stanu technicznego instalacji gazowej, w tym z przeglądu systemu detekcji gazu GAZEX i zaworu odcinającego MAG-3, przeprowadzonej przez Piotr Oryniak upr. nr 2473/EG3/10 i 869/GD3/10 oraz Andrzej Jabłecki upr. nr 2464/EG3/10.
  - 8) Protokół nr 311/14 z dnia 23.09.2014 r. z badania natężenia przepływu i ciśnienia instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi 25 przeprowadzonego przez ZUP „FIREMAN” mgr inż. poż. Andrzej Bogdanowicz.
  - 9) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z listopada 2012 r. opracowana przez ZUP „FIREMAN” mgr inż. poż. Andrzej Bogdanowicz i zaktualizowana w dniu 06.11.2014 przez w/w.
  - 10) Zaświadczenia z dnia 22.03.2011 r. w ilości 64 szt. o ukończeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. przeprowadzonego przez ZUS „BeHaPek” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 9/6.

V. W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono następujące uchybienie:

- 1) *Nie zapewniono zgodnie z przepisami właściwych cech palności okładzin ściennych - paneli wykonanych z laminowanych płyt wiórowych, stanowiących wystrój ścian klatki schodowej i korytarza usytuowanych w poziomie III kondygnacji przy klatce schodowej i toaletach, dróg ewakuacyjnych z których prowadzi jeden kierunek ewakuacji (nie przedstawiono stosownej dokumentacji w tym zakresie).*



Obowiązek usunięcia lub dostosowania do wymagań przepisów w/w okładzin ściennych został nałożony decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim nr 284/2012 z dnia 31.12.2012 r. znak PZ.5580/33-2/12 zmienionej decyzją nr 78/2014 z dnia 13.02.2014 r. znak PZ.5580.1.3.2014 - termin realizacji obowiązku upłynął 31.12.2014 r.

Pismem nr WAG.030.1.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Komendy 29.12.2014 r.) Pan Adam Ciszkowski - Burmistrz Halinowa, zwrócił się do Komendanta Powiatowego PSP w Mińsku Mazowieckim o zmianę terminu wykonania w/w obowiązku.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez **zastrzeżeń - z zastrzeżeniami**.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**BURMISTRZ**

**Adam Ciszkowski**

.....  
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  
służbowego kontrolowanego)

**SPECJALISTA**

**ds. Kontrolno-Rozpoznawczych**

**Kpt. mgr. inż. Paweł Ziemiński**

.....  
(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  
służbowego kontrolującego)