

Halinów, dnia 17.08.2016 r.

Nr sprawy: ZP. 271.14.2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Halinów w 2016r.**”

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 1 z dnia 05.08.2016 r.

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach,
- słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego w sytuacji kolizji samochodu ze słupem – zdecydowanie zmniejszają jej skutki. Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1. stycznia 2015r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Słupy oświetleniowe nie spełniające tych wymagań będzie można nadal stosować na tego typu drogach, pod warunkiem zastosowania stałych barier ochronnych, spełniających wymagania powyższej normy, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.slupydrowowe.eu

Odpowiedź:

Nie – słupy mają być zgodne z projektem

Pytanie nr 2 z dnia 08.08.2016 r.

Czy można stosować zamienniki opraw OUSc 70, nie są one już dostępne u producenta.

Odpowiedź:

Tak, o takich samych parametrach.

Burmistrz

/-/Adam Ciszkowski