

UWAGA

1. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU GR. MIN. 10 cm

2. PRZYJĘTE ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA:
   - WODOCIĄG ok. 1,7 m p.p.t.
   - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ok. 1,6 m p.p.t.
   - GAZOCIĄG ok. 0,8 m p.p.t.
   - KABLE ENERG. ok. 0,6 m p.p.t.
   - KABLE TEL. ok. 0,7 m p.p.t.
   - RUROCIĄGI DRENARSKIE – SĄCZKI ok. 1,1 m p.p.t.
   - RUROCIĄGI DRENARSKIE – ZBIERACZE 1,35–1,40 m p.p.t.

Spółka z o.o. PROKOM
00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 71
tel. 851-43-12, 851-43-13 fax. 851-48-26

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Grzegorz Banaszewski	MAZ/0500/POOS/06	
Opracował	inż. Urszula Kasicka	–	
Sprawdził	mgr inż. Bożena Bartnik	Wa-31/99	

Temat (Obiekt)
Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów – etap II dla miejscowości Halinów i Józefin; zadanie 2f

Branża	Data
sanitarna	01. 2008r.

Nr rejestracyjny
I-PM/600/07

Nazwa rysunku
PROFIL KANAŁU GARWITACYJNEGO

Nr rysunku	Skala
6	1: 100/500