



ULICA POLANKI

nawierzchnia
zienna

nawierzchnia zienna



UWAGA

1. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU GR. MIN. 10 cm
2. PRZYJĘTE ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA:
 - WODOCIĄG ok. 1,7 m p.p.t.
 - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ok. 1,6 m p.p.t.
 - GAZOCIĄG ok. 0,8 m p.p.t.
 - KABLE ENERG. ok. 0,6 m p.p.t.
 - KABLE TEL. ok. 0,7 m p.p.t.
 - RUROCIĄGI DRENARSKIE – SĄCZKI ok. 1,1 m p.p.t.
 - RUROCIĄGI DRENARSKIE – ZBIERACZE 1,35–1,40 m p.p.t.

<div>Spółka z o.o.</div> <div>PROKOM</div> <div>00-718 Warszawa ul. Ciepłotłoka 71 tel. 851-45-12, 851-45-13 fax. 851-46-26</div>		Funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
		Projektował		mgr inż. Grzegorz Banaszewski		WZ/6500/PMS/06			
		Opracował		Alicja Przybyłowska		-			
		Sprawdził		mgr inż. Bożena Barńnik		Wz-31/99			
Temat (obiekt) Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów – etap II miejscowości Hipolitów i Józefin									
zadanie 1d									
Nazwa rysunku									
PROFIL KANAŁU GRAWITACYJNEGO W UL. POLANKI, odc. KZ1-1S1, KZ4-4S2									
Nr rysunku		Skala							
5c		1: 100/500							