

UWAGA

1. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU GR. MIN. 10 cm

2. PRZYJĘTE ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA:
   - WODOCIĄG ok. 1,7 m p.p.t.
   - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE ok. 1,6 m p.p.t.
   - GAZOCIĄG ok. 0,8 m p.p.t.
   - KABLE ENERG. ok. 0,6 m p.p.t.
   - KABLE TEL. ok. 0,7 m p.p.t.
   - RUROCIĄGI DRENARSKIE – SĄCZKI ok. 1,1 m p.p.t.
   - RUROCIĄGI DRENARSKIE – ZBIERACZE 1,35–1,40 m p.p.t.

Spółka z o.o. PROKOM
00-718 Warszawa ul. Czerniakowska 71
tel. 851-43-12, 851-43-13 fax. 851-48-26

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Wojciech Kowal	LUB/0063/POOS/07	
Opracował	inż. Adam Stelmach	–	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Banaszewski	MAZ/0500/POOS/06	

Temat (Obiekt) Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów – etap II miejscowości Hipolitów i Józefin
zadanie 1b

Branża: sanitarna
Data: 01. 2008r.
Nr rejestracyjny: I-PM/600/07

Nazwa rysunku
PROFIL KANAŁU GRAWITACYJNEGO odc. KZ100–100S2
KZ98–98S1

Nr rysunku: 4.14
Skala: 1: 100/1000