



UWAGA

1. SIEĆ KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ UKŁADAĆ WG WYTYCZNYCH WZMIUW WARSZAWA, INSPEKTORAT W OTWOCKU
2. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE Z PIASKU GR. MIN. 10 cm
3. PRZYJĘTE ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA:
  - WODOCIĄG ok. 1,7 m p.p.t.
  - PRZYLĄCZE WODOCIĄGOWE ok. 1,5 m p.p.t.
  - GAZOCIĄG ok. 0,8 m p.p.t.
  - KABLE ENERG. ok. 0,6 m p.p.t.
  - KABLE TEL. ok. 0,7 m p.p.t.
  - RUROCIĄGI DRENARSKIE – SĄCZKI ok. 1,1 m p.p.t.
  - RUROCIĄGI DRENARSKIE – ZBIERACZE 1,35–1,40 m p.p.t.

Spółka z o.o. <b>PROKOM</b> <sup>®</sup>		Funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnienia		Podpis	
09-719 Warszawa ul. Gąsienicowa 71 tel. 851-45-12, 851-45-13 fax. 851-46-28		Projektował		mgr inż. Wojciech Kowal		UJB/0053/PO/05/07			
		Opracował		inż. Adam Steimach		-			
		Sprawdził		mgr inż. Grzegorz Bonaszewski		UW/0500/PO/05/06			
Temat (obek) Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów – etap II miejscowości Hipolitów i Józefin									
Nazwa rysunku PROFIL KANAŁU PODCIŚNIENIOWEGO W7–KZ100									