

[illegible]

UWAGA

1. SIEĆ KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ UKŁADAĆ WG WYTYCZNYCH WZMIUW WARSZAWA, INSPEKTORAT W OTWOCKU
2. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCIE Z PIASKU GR. MIN. 10 cm

3. PRZYJĘTE ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA:

- WODOCIĄG ok. 1,7 m p.p.t.
- PRZYLĄCZE WODOCIĄGOWE ok. 1,5 m p.p.t.
- GAZOCIĄG ok. 0,8 m p.p.t.
- KABLE ENERG. ok. 0,6 m p.p.t.
- KABLE TEL. ok. 0,7 m p.p.t.
- RUROCIĄGI DRENARSKIE – SĄCZKI ok. 1,1 m p.p.t.
- RUROCIĄGI DRENARSKIE – ZBIERACZE 1,35–1,40 m p.p.t.

Spółka z o.o.		Nr upewnienia		Podpis
PROKOM [®]		IMI/0065/P005/07		
Opracował		inż. Adam Stelmach		
Sprawdził		mgr inż. Grzegorz Banaśzawski		
00-718 Warszawa ul. Kamińskiego 71 tel. 851-43-12, 851-43-13 fax. 851-48-26		WZ/600/P005/06		
Temat (Obiekt) Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów – etap II miejscowości: Hipolitów i Józefin		Branża		Data
		sanitarna		01. 2008r.
		Nr rejestracyjny		
Nazwa rysunku		I-PW/600/07		
PROFIL KANAŁU PODCIŚNIENIOWEGO W8-KZ102		Nr rysunku		Skala
		4.3		1: 100/1000