

WIDOK "A"

SPOSÓB ROZMIESZCZENIE OTWORÓW
DLA PRZEPUSTU KABLOWEGO
I PRZEWODU PODCIŚNIEIOWEGO
(WIDOK Z ZEWNĄTRZ)



Komory Zaworowe KZ	Szkic połączenia	Rzędna pokrywy włazu KZ	Rzędna terenu N1	Typ włazu	Rzędna podciś. N2a	Projektowana rzędna grawit. N3	Rzędna dna N4
-	–	w [m n.p.m.]	w [m n.p.m.]	-	w [m n.p.m.]	w [m n.p.m.]	w [m n.p.m.]
KZ94	D90	117,10	117,10	D	116,00	—	115,10
KZ111	D90	116,64	116,64	D	115,54	—	114,64
KZ110	D90	116,55	116,55	D	115,45	—	114,05
KZ109	D90	116,30	116,30	D	115,20	—	114,30
KZ108	D90	115,95	115,95	D	114,85	—	113,95
KZ107	D90	115,80	115,80	D	114,70	—	113,80
KZ106	D90	115,95	115,95	D	114,85	—	113,95
KZ105	D90	116,00	116,00	D	114,80	—	114,00
KZ116	D90	116,20	116,20	D	115,10	—	114,20
KZ117	D90	116,00	116,00	D	114,90	—	114,00
KZ119	D90	116,19	116,19	D	115,09	—	114,19
KZ120	D90	116,30	116,30	D	115,20	—	114,30
KZ95	D90	118,40	118,40	D	117,30	—	116,40
KZ97	D90	118,50	118,50	D	117,40	—	116,50

Spółka z o.o. PROKOM ®
00–718 Warszawa ul. Czerniakowska 71
tel. 851–43–12, 851–43–13 fax. 851–48–26

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. Wojciech Kowal	LUB/0063/POOS/07	
Opracował	inż. Adam Stelmach	–	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Banaszewski	MAZ/0500/POOS/06	

Temat (Obiekt) Projekt zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów – etap II miejscowości Hipolitów i Józefin

zadanie 1b

Branża	Data
sanitarna	01. 2008r.

Nr rejestracyjny: I–PM/600/07

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDZIENKI ZAWOROWEJ "3" W JEZDNI
Z PROJEKTOWANYM WLOTEM GRAWITACJI

Nr rysunku	Skala
5.1	1:25