

Rzut fundamentów projektowanego i istniejącego przedszkola 1:100


UWAGA:

- W przypadku posadowienia ław fundamentowych projektowanego przedszkola powyżej posadowienia ław istniejącego przedszkola, należy wykonać warstwę podbudowy (np. z chudego betonu) pod nowe fundamenty w miejscach kolizji projektowanych i istniejących fundamentów

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi.
- Uwaga: Przed realizacją prac fundamentowych, grunt przed betonowaniem chudego betonu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i przez geotechnika.
- Przez cały czas prowadzenia prac fundamentowych nie należy dopuścić do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych.
- Pręty podłużne ław łączyć na długości i w narożach na zakład min. 40Ø
- Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy izolować abizolem R+2P
- W ścianach fundamentowych należy pozostawić niezbędne otwory na przejścia instalacyjne sprawdzić według rysunków branżowych
- Instalację odgromową wykonać wg. opracowań branży elektrycznej.
- Na poziomie chudego betonu (rzędna -0.19) wieniec żelbetowy 24x24cm, zbrojony podłużnie 4#12 oraz strzemiionami #6 co 24cm
- Z ław oraz stóp żelbetowych wypuścić startery pod trzpienie i filarki żelbetowe.

+0,00 = 104,50m n.p.m.
Głębokość posadowienia – 1,55m = 102,95m n.p.m.
BETON C12/15 (chudy beton)
BETON C20/25
STAL A-I (St05)
STAL A-IIIIN (RB500W)



PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul. Kanakowa 10/12 lok. 103
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	
Etap ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA	
Branża KONSTRUKCJE	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów	
Adres dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew	Data grudzień 2014
Tytuł rysunku RZUT FUNDAMENTÓW PROJEKTOWANEGO I ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA	Skala 1 : 100
Projektował mgr inż. Arkadiusz Debiec Upr. nr MAZ/0361/POOK/2006	Podpis
Opracował mgr inż. Piotr Wąsik	Podpis
Nr rysunku	009_PW_2201a

