

1 - Kocioł c.o. 150kW - 1szt
2 - Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l - 1szt
3 - Manometr o zakr. 0-0,6MPa z kurkiem manometrycznym i tarczą Ø160mm - 11szt
4 - Zawór bezpieczeństwa - 1szt
5 - Czujnik temperatuty - 1szt
6 - Zawór odcinający kulowy dn=65 - 7szt
7 - Filtr siatkowy dn=65 - 1szt
8 - Pompa obiegu kotłowego - 1szt
9 - Pompa obiegu c.o. - 1szt
10 - Pompa obiegu c.w.u. - 1szt
11 - Pompa obiegu centrali wentylacyjnej - 1szt
12 - Zawór zwrotny dn=65 - 1szt
13 - Termometr techniczny - 4szt
14 - Odmulacz siatkowy dn65 - 1szt
15 - Złączka samozamykająca dn=20 - 1szt
16 - Zabezpieczenie stanu wody w kotle - 1szt
17 - Przeponowe naczynie wzbiorcze - 1szt
18 - Kulowy zawór odcinający dn20 - 12szt
19 - Przeponowe naczynie wzbiorcze - 1szt
20 - Sprzęgło hydrauliczne DN100 - 1szt
21 - Zawór odcinający kulowy dn=50 - 8szt
22 - Filtr siatkowy dn=50 - 2szt
23 - Zawór zwrotny dn=50 - 2szt
24 - Kulowy zawór odcinający dn32 - 3szt
25 - Filtr siatkowy dn 32 - 1szt
26 - Zawór zwrotny dn=32 - 1szt
27 - Odpowietrznik automatyczny - 10szt
28 - Rozdzielacz rurowy dn80 - 2szt
29 - Zawór bezpieczeństwa - 1szt
30 - Stacja uzdatniania wody - 1szt
31 - Trójdrogowy zawór mieszający dn32 - 1szt
32 - Trójdrogowy zawór mieszający dn50 - 2szt
33 - Regulator różnicy ciśnień dn40 - 2szt
34 - Regulator różnicy ciśnień dn25 - 1szt
35 - Pompa cyrkulacyjna - 1szt

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI C.O.

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul.Bożniczna 3 lok.118
tel. (48) 363 10 02
e-mail; ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**		
Etap	**ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA**		
Branża	**INSTALACJE SANITARNE**	Stadium	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew	Data	grudzień 2014
Tytuł rysunku	**SCHEMAT RECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI C.O.**	Skala	**----**
Projektował	inż. Jan Bochnia Upr. nr GP-III-7342/159/92	Podpis	
Asystent Projektanta	mgr inż. Karol Bochnia	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Maj Upr. nr GP-III-7342/28/91	Podpis	
Nr rysunku	**009_PW _3206**		