


Oznaczenia

- Kabel ziemny:
YKY 5x50 - zasilanie budynku
YKY 5x10 - oświetlenie zewnętrzne
- Rura osłonowa AROT DYK 110mm
- Ślup oświetleniowy typ "PARKOWY" h=6m
z oprawą sodową 70W
- Uziom pionowy szpilkowy Ruz<50hm

Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci - TN-C-S



PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 RADOM, ul. Bótnicza 3 lok. 118
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji		Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	
Etap		ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA	
Branża		Elektrownia	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor		Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów	
Adres		dz. nr 1686, przy ul. 1 Maja, 05-079 Okuniew	Data grudzień 2014
Tytuł rysunku		Plan linii kablowych zewnętrznych	Skala 1 : 500
Projektował		mgr inż. Marian Szpindor	Podpis
Opracował		mgr inż. Jakub Szpindor	Podpis
Sprawdził			Podpis
Nr rysunku		009_PW_4201	