



- Oznaczenia
- Złącze kontrolne śrubowe
 - Uziom fundamentowy FeZn 25x4mm

Uwagi

Zwody poziome drut FeZn fi 8mm na uchwytych odstępowych.
Przewody odprowadzające wykonane drutem FeZn fi 8mm w rurze RL32 p/t. Połączenia z przewodami uziemiającymi przez złącza kontrolne śrubowe w puszkach POH p/t na wys.1.5 m nad terenem.
Przewody uziemiające FeZn 25x4mm połączone z uziomem fundamentowym połączeniami spawanymi.

Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S

		PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O. 26-600 RADOM, ul. Bózniczna 3 lok.118 tel. (48) 363 10 02 e-mail: ms@projektykomercyjne.pl	
Nazwa inwestycji Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie			
Etap ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA			
Branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew		Data grudzień 2014
Tytuł rysunku	Plan instalacji elektrycznych Parteru Instalacja odgromowa		Skala 1 : 100
Projektował	mgr inż. Marian Szpindor Upr. nr BUA-III-6386/9/89		Podpis
Opracował	mgr inż. Jakub Szpindor		Podpis
Sprawdził			
Nr rysunku	009_PW_4206		