



## URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE

05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1  
tel. +48 22 7836020; +48 22 7836080; fax. +48 22 7836107  
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinów, dn.30.12.2005 r.

RKI 7040/783 /05

STAROSTWO POWIATOWE  
w Mińsku Mazowieckim  
Referat Architektury i Budownictwa  
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

Pan  
Jan Galbarczyk  
Ul. Królowej Marysieńki 21m54  
Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 28.12.2005 r. Urząd Miejski w Halinowie wyraża następującą opinię:

- zlokalizowanie projektowanej lokalizacji przebiegu sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr dz.32 i 25/3 w miejscowości Grabina gm. Halinów, winno spełniać wymogi stawiane w umieszczeniu infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi, w § 140 „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).
- należy unikać lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnią istniejącą i docelową,
- w wyjątkowych przypadkach, podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczność i nośność podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.

Urząd Miejski w Halinowie wstępnie, pozytywnie opiniuje trasę sieci w projekcie budowy wodociągu w pasie drogi gminnej nr dz 32 i 25/3 w miejscowości Grabina (wg załącznika mapowego), gm. Halinów, pod warunkiem obowiązujących przepisów technicznych i zachowaniem zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Za umieszczenie sieci wodociągowej oraz zajęcie pasa drogowego, **pobrana będzie opłata.** W związku z powyższym, przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy również wystąpić do tut. Urzędu, z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zajęcie pasa drogowego i wnieść stosowne opłaty.

Sprawę prowadzi;  
Insp. Kazimierz Fiedorczyk  
tel. \*\*22/ 783 60 20 w 130.

z up. Burmistrza  
inż. Marianna Winiarski  
Kierownik Referatu  
Opracowania Komunikacji i Inwestycji

**Wojewódzki Zarząd  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
Oddział w Warszawie  
Inspektorat w Otwocku**

05-400 Otwock, ul. Pułaskiego 3a tel.(022) 779 32 86 fax. (022) 779 32 86  
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail: ow@warszawa.wzmiuw.gov.pl

**ISO 9001 : 2000 nr rejestracyjny 12 100 23450 TMS**

IWOT T 2/069/025/06

Otwock, 2006.02.10

**Pan  
Jan Galbarczyk  
ul.Królowej Marysienki 21 m 54  
02-954 Warszawa**

Uzgadniając projekt trasy przewodu wodociągowego na działce 25/3 grunty wsi Grabina gmina Halinów, WZMiUW Inspektorat w Otwocku zgłasza następujące uwagi i zalecenia:

1. Na plan sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego uzgodnienia, naniesiono trasy urządzeń melioracyjnych.
2. WZMiUW Inspektorat w Otwocku nie wnosi zmian w projektowanej trasie przewodu wodociągowego.
3. Przewód wodociągowy, jego trasę należy projektować poniżej urządzeń melioracyjnych
4. Przy przejściu pod rurociągiem drenarskim należy zachować odległość między rurociągiem a przewodem, licząc w płaszczyźnie pionowej między wymiarami zewnętrznymi, nie mniejszą niż 0,5 m. Roboty ziemne w sąsiedztwie rurociągu należy wykonywać ręcznie ze szczególną uwagą. Uszkodzony rurociąg niezwłocznie naprawić. Przed zasypaniem zgłosić w Inspektoracie do odbioru.
5. Przy przejściu przekopem pod dnem rowu należy w miejscu przekopu, po zasypaniu i zagęszczeniu gruntu, skarpy i dno zabezpieczyć darniną. Skarpy darniną ułożoną na mur, dno darniną ułożoną na płask. Miejsce przejścia oznaczyć słupkami-świadkami. Odległość między dnem rowu a przewodem nie powinna być mniejsza niż 1,0 m. Przejście należy wykonać w rurze osłonowej
6. Roboty wynikające z niniejszego uzgodnienia należy odebrać z udziałem przedstawiciela WZMiUW Inspektoratu w Otwocku.
7. Odszkodowanie za straty u osób trzecich, wynikłe na skutek prowadzonych robót objętych powyższym uzgodnieniem, obciążą inwestora.

Załączniki:

1.Plan sytuacyjny szt. 1.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim; ul.Kościuszki 3; 05-300 Mińsk Mazowiecki

**KIEROWNIK**  
Inspektoratu WZMiUW w Otwocku

  
mgr inż. Piotr Mnich