

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK

- 1 - Hydrant nadziemny DN 80 ,HAWLE typ H4 min.0,85 wysokości
- 2 - łuk kółnierzowy ze stopką DN80 prod. Hawle
- 3 - Zasuwa kółnierzowa typu E DN 80 krótka, prod. Hawle nr 4000E2 z obudową typu E2 dla DN 80 teleskopowa

UWAGA.

Rzeczne Istniejącego uzbrojenia, oraz materiału Istniejącej Sieci sprawdzić przy pomocy próbnych wykopów, w przypadku różnic należy skontaktować się z autorem opracowania. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie wykonywania wykopów, ze względu na możliwość wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanymi sieciami

LEGENDA:

- Podom terenu
- Instalacja hydrantowa
- Kanalizacja Istniejąca

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonawstwa i Obsługi Rodzi Budowlano-Konstrukcyjnych, zgodnie z obowiązującym przepisami i Rozporządzeniem oraz zasadami szkół budowlanych, podlegających nadzoru państwowemu i wojewódzkiemu, oraz przepisami BHP i zasad ogólnych bezpieczeństwa pracowników, pod stałym nadzorem nadzoru państwowego.
- Należy składować materiały w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem oraz zasadami szkół budowlanych, podlegających nadzoru państwowemu i wojewódzkiemu, oraz przepisami BHP i zasad ogólnych bezpieczeństwa pracowników, pod stałym nadzorem nadzoru państwowego.
- Należy składować materiały w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem oraz zasadami szkół budowlanych, podlegających nadzoru państwowemu i wojewódzkiemu, oraz przepisami BHP i zasad ogólnych bezpieczeństwa pracowników, pod stałym nadzorem nadzoru państwowego.
- Wszystkie zmiany należy zgłaszać z projektem.

WYKONAWCZY I PODWYKONAWCZY ZOBOWIĄZANIA SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYKONAWCZY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANICH


INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów nr działki 19/6
STADIUM	Projekt wykonawczy

JEKUNSTKA PROJEKTOWA

DEMİURG

kompleksowe obsługi inwestycji

ul. Płowiska 112
05-074 Halinów
tel./fax: 22 75 44 11 11
www.demurg.com.pl



DATA	MAJ 2013	NR KONTRAKTU	000985
BRANŻA	IS	NR REWIZJI	00
BRANŻA	IS	NR REWIZJI	IS.12

Pracownik: 112
05-074 Halinów
tel./fax: 22 75 44 11 11
www.demurg.com.pl