

STARORYTNO POWIATOWE
w Nidzicy Mazowieckim
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

Elewacja południowo-zachodnia

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej podstropowej
- instalacja wody zimnej nadposadzkowej
- instalacja wody ciepłej podstropowej
- instalacja wody ciepłej nadposadzkowej
- instalacja wody cyrkulacyjnej podstropowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej

W (Ø110) WS10 (Ø110) - pion wody b/p/wyj / kanalizacji sanitarnej / oczyszczonej

ZM/ZC Ø16 ZM/ZC Ø16 CW/C Ø16 - oznaczenie średnicy rury wody zimnej, ciepłej i cyrkul.

PVC Ø50 / PVC-U Ø160 - oznaczenie przewodu kan sanitarnej- materiał i średnica

i=1,5% — wentocl i kierunek spadu

- wyrwka
- zawór czerpalny ze złączką do węża DN 15
- zawór kulowy odpadowy
- zawór elektromagnetyczny bezpotokowy zamykany
- mikołunkcyjny zawór termostatyczny na cyrkulacji c.w.u.
- instalacja kanalizacji san. odpowietrzającej podstropowej
- oznaczenie węzła podgłowego
- wywietrzenie kanalizacji sanitarnej
- oznaczenie wiązki kanalizacyjnej czyszczakiej kanał.
- pion powietrzny w dół i w gór
- pion powietrzny w górę
- pion powietrzny w dół

HP 1 - oznaczenie hydrantu podziemnego wielkości zgodnie z rysunkiem (HP25)

UWAGI:

wiraz z długości 30m (wąż dostrzymy)

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie, zgłosić.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałami projektami.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.
5. Uwagi i wymiary odnosza się do rzucialgów.
6. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w rurach ościeżnych.
7. Przejścia rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć.
8. Całość robót wykonać zgodnie zatukazymi do wymaganej odpornośći ogniowej.
9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Podejścia c.w.u. i z.w.u. do wybranych urządzeń sanitarnych	
- umywalki:	Ø16
- miska ustępowa:	Ø16
- natrysk:	Ø16
- zlewozmywak:	Ø16
- pisuar:	Ø25

Przejścia podłogowe kanalizacyjne wykonane z rur PVC, wykonać o następujących średnicach i spadach:	
- umywalka:	Ø50, i=2,0%
- natrysk:	Ø50, i=2,0%
- miska ustępowa:	Ø110, i=2,0%
- zlewozmywak:	Ø50, i=2,0%
- pisuar:	Ø50, i=2,0%

BRANŻA	IS	01	IS.03
DATA	LUTY 2019	NR ROZWIĄZ.	000565
TEMAT	INSTALACJA WODY BYTOWEJ, HYDRANTOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PIĘTRA +1		SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Wysocka		
SPRAWDZIŁ	inż. A. Rak	31-577-1558/POIS/06	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. A. Rak	1127/WK/2002	
NADZÓR AKS			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS

DEMURG
konsultacje obsługa inwestycji

ul. Południowa 11/2
62-027 Puszkin
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUM: Projekt budowlany

TYTUŁ/TEMAT: ul. Murarska 11/5, 05-074 Halinów
nr działki 19/6

INWESTYCJA: Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie

INWESTOR: Gmina Halinów
ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów

A W SIEDZIE PROJEKTANTA MOŻNA UZYSKAĆ WYJAŚNIENIA DO PRACY BADAWCZEJ

WYCIĄG Z PRZEPISÓW: 2.2.2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 maja 2002 r.)

1. Budynki powinny być tak usytuowane i zaprojektowane, aby zapewniały dostęp do nich oraz do przylegających do nich terenów dla pojazdów ratowniczych, a także dla osób niepełnosprawnych.
2. Budynki powinny być tak zaprojektowane, aby zapewniały ochronę przed hałasem i drganiami, promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym, zagrożeniami wynikającymi z pracy urządzeń technicznych, a także przed zagrożeniami wynikającymi z sąsiedztwa innych obiektów budowlanych.
3. Budynki powinny być tak zaprojektowane, aby ich konstrukcja nie stwarzała zagrożenia dla życia ludzi i mienia w czasie użytkowania oraz rozbiórki.
4. W budynkach użyteczności publicznej powinny być zapewnione warunki korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
5. Budynki powinny mieć zapewnioną dostępność do energii.