Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Suma
	Rozdzielnica typu XL3 400	1 szt.
	Rozdzielnica wnękowa XL3 160 z drzwiami	1 szt.
G1	G1 – Oprawa THORN GLACIER II 1x150W HIT-CE HF OP REFL – montaż na zwieszaku, na wysokości 5,5m	9 szt.
L1	L1 – Oprawa THORN LEOPARD 1X38W TC-DDEL HF PR RD WHI	7 szt.
P1	P1 – Oprawa THORN PUNCH II 2X35W T16 HF DMB	63 szt.
P3	P3 – Oprawa THORN PUNCH II 1X35W T16 HF RAS– montaż na wspornikach przytwierdzanych do ściany nad tablicą	13 szt.
R1	R1 – Oprawa THORN PRISMA 2X14W OP	1 szt.
R2	R2 – Oprawa THORN PRISMA 2X28W OP	74 szt.
R3	R3 – Oprawa THORN PRISMA 2X35W OP	3 szt.
V4	V4 – Oprawa THORN VOYAGER LED AREA MCE E3M SIL	10 szt.
V5	V5 – Oprawa THORN VOYAGER LED ROUTE MCE E3M SIL	8 szt.
	Łącznik	7 szt.
	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy	9 szt.
	Czujnik ruchu 230V, IP44	3 szt.

WYTYCZNE BUDOWLANE:

1. Wszystkie zejścia i podejścia kabli do rozdzielnic prowadzić na drabinkach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody WLZ prowadzić w drabinkach, korytach, rurkach lub uchwytach kablowych mocowanych min. co 2,0m.
3. Wszystkie przejścia tras kablowych pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym o współczynniku odporności ogniowej takim samym jak przegroda, przez którą przechodzi trasa kablowa.
4. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić podtynkowo.
5. Jeśli na planie nie wskazano inaczej, to łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,3m nad podsadzką, a w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych, na wysokości 1,1m.
6. Wszystkie instlaacje montować z zachowaniem sterf bezpieczeństwa.
7. Rury instalacji niskoprądowych prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej.
8. Stosować tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
9. Wentylatory łazienkowe załączane będą razem z oświetleniem, zasilanie doprowadzić z obwodu oświetleniowego łazienki.
10. W toaletach dla niepełnosprawnych wykonać instalację przywoławczą. Instalacja przywoławcza znajduje się poza zakresem niniejszego projektu.
11. W obiekcie należy wykonać instalację elektronicznej woźnej.
Instalacja elektronicznej woźnej znajduje się poza zakresem niniejszego projektu.
12. Projekt instalacji elektrycznej należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji.
13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
14. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
15. Projekt budowlany służy wyłącznie do uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń, natomiast wykonanie obiektu należy prowadzić na podstawie Projektu Wykonawczego.
16. Wszystkie elementy instalacji oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.



STAROSTWO POWIATOWE w Mińsku Mazowieckim Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Referat Architektury i Budownictwa ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN-S

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wydanymi i procesorskimi przeciwpożarowymi przepisami i przepisami BHP przez odpowiednie wyżej wymienionych przepisów, pod rygorem nadzoru autorskiego.
2. Wszystkie materiały i urządzenia posiadać: aprobaty techniczne, obowiązkowo certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego do eksploatacji na terenie Polski oraz deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami oraz aprobatą techniczną.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszelkie zmiany w należy uzgadniać z projektantem.

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów nr działki 19/6
STADIUM	Projekt budowlany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMIURG
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Piłsudskiego 11/2
60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Eugeniusz Grecjusz	SPRAWDZ. WYKONANIE	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Banecki		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Lasek		
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	inż. Tadeusz Wiśniewski		

TREŚĆ RYS.	Plan instalacji oświetlenia - rzut I. piętra		SKALA 1:100
DATA	LUTY 2013	NR KONTRAKTU	000983
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
IE	00		E-02

Wyłącznie stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowane, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody autorów.

121