LEGENDA CO

instalacja co prowadzona podpem

- zasilanie
- powrót

instalacja co prowadzona podposzkq

- zasilanie
- powrót
- grzejnik płytowy
- pion instalacji co

UWAGI – OGRZEWANIE GRZEJNIKI:

– przewody ogrzewania grzejników zaprojektowano z rur stalowych szwu

IZOLACJA

Izolacja rurociągów grzewczych – izolacja cie
Materiał o przewodności cieplnej – 0,035W/m
Grubość izolacji w zależności od średnicy we

do 22mm	– 20mm
do 35mm	– 30mm
od 35mm	– równa średnicy wewn.

Grubość izolacji rur przechodzących przez ściany, w bruzdach ściennych, skrzyżowania przewodów

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z WYMAGANIAMI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BH

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz budowlanej, sanitarnej i przeciwpożarowej oraz zgodnie z przepisami BHP przez odpowiednio przeszkolonych, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowość i dopuszczenie bralżeczbrtwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru urządzeń podlegających albo dobrowolny certyfikat będących i odnośnie nadanymi znakami „B", „CE" lub znakami budowlanymi dopuszczającymi zgodnie z Polskimi Normami i zasadą te.
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszystkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.

INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół Halinowie
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów nr działki 19/6
STADIUM	Projekt budowlany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DEMURG
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Ścieżka 11/2
77 Poznań
tel/fax 61 40
urg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.
PROJEKTOWAŁ	Inż. A. Rak	SLK/11599/PO
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Krawczyk mgr inż. M. Kasperski	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. A. Pach	137/PWOKS

TREŚĆ RYS. **Instalacja co - rzut parteru** SKALA 1:100

DATA LUTY 2013 NR KONTRAKTU 000985

BRANŻA IS NR REWIZJI 01 NR RYSUNKU S.2

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody w

STAROSTWO POWIATOWE w Mińsku Mazowieckim
Referat Architektury i Budownictwa
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów