Wylewka stropowa WL1a - zestawienie stali dla 1 szt.					
Poz.	Stal	Długość (mm)	ogółem	Długość łączna (m)	
	A-IIIN			A-IIIN	
				ø 10	ø 12
1	12	282150	1		282,15
2	12	1850	53		98,05
3	12	101920	1		101,92
4	12	6260	42		262,92
5	12	16150	1		161,50
6	12	39750	1		39,75
7	12	1290	140		180,60
8	12	162450	1		162,45
9	12	2500	28		70,00
10	12	53700	1		53,70
11	12	6910	22		152,02
12	10	89745	1		89,75
13	10	23720	1		23,72
14	10	790	180	142,20	
15	12	930	5		4,65
16	12	1300	5		6,50
17	12	2000	210		420,00
Długość wg średnic (m)				142,20	2129,68
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)				88,16	1895,42
Masa łączna wg gatunku stali (kg)				1983,58	
Ogółem (kg)				1983,58	

Detal A
zbrojenia krawędzi

Detal B
koziołek



Rozstaw:
50 cm x 50 cm
max odl. od krawędzi 35 cm

Wylewka stropowa WL1a
ZBROJENIE DOLNE
szt. 3



Wylewka stropowa WL1a
ZBROJENIE GÓRNE
szt. 3



1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, Instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „B", „0") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.
3. Wszystkie wyrobiska przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zbrojeniskim (K.04.05), rzutami konstrukcji (K.00.01-07) i rysunkami branżowymi.
7. Pręty zbrojeniowe przechodzące przez otwór należy wyciąć i ułożyć na obrzeżach otworów.

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IIIN)
Otulina: 20 mm

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.	
INWESTOR:	Gmina Halinów ul. Kościuszki 1 05-270 Halinów
INWESTYCJA:	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie
LOKALIZACJA:	ul. Olszewskiej 115, 05-270 Halinów nr działki 15/6
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:	DEMURG konstrukcje osadzje inwestycji ul. Prostolinia 11/2 05-270 Marki k/Warszawy tel./fax.+48 22 662 11 40 www.demurg.com.pl

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jan Leban		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mikołaj Jankowski		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Kikiciło		
OPRACOWAŁ:	inż. Marcin Grabowski		
TEMAT WYK.:	Wylewka stropowa WL1a - rys. zbrojeniowy		SKALA: 1:20
DATA:	MAJ 2015	NR KOMPLETU:	
STATUS:	NR ISSUE #	NR STRONY:	
K	00	K.04.06	

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Wykonanie kopii dozwolone tylko dla celów własnych.